



**Eksploatacinių savybių  
pastovumo sertifikatas  
Nr. 04-20-265**



SERTIFIKATAS

UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaiga, atlikusi STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus ir suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad įmonėje

**UAB „Aluminio fasadai“,**

Pramonės g. 5, LT-35289 Panevėžys, Lietuva / įmonės kodas: 305412441  
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Pramonės g. 5, LT-35289 Panevėžys, Lietuva  
(gamybos vietos adresas)

gaminamos

**sandarios dūmams durys**

(produkto pavadinimas)

**vienos ir dviejų varčių „ALF-SD“ vidinės įstiklintos durys**

(produkto tipas)

**žiūrėti priedą**

(eksploatacinės savybės)

atitinka

**LST EN 14600:2006, LST EN 14351-2:2019**

reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2020-11-20** ir galioja tol, kol galioja minėtos techninės specifikacijos su sąlyga, kad įmonės gamybos kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėtų techninių specifikacijų reikalavimų.

Informaciją apie šio sertifikato galiojimą galima gauti UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaigoje.

Išdavimo data: 2020-11-20

Romas Skripka  
Sertifikavimo įstaigos vadovas



**Vienos ir dviejų varčių „ALF-SD“ vidinių įstiklintų durų  
eksploatacinės savybės:**

Savybės pavadinimas	Bandymo/ klasifikavimo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė <sup>1)</sup>
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	klasė	S <sub>a</sub> , S <sub>200</sub>
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas	LST EN 1191 LST EN 14600	ciklai klasė	200 000* C5*

\* - savaiminio užsidarymo klasė galioja tik dviejų varčių durims.  
<sup>1)</sup> deklaruojama vertė galioja, kai durų:  
- varčios storis 45 mm;  
- vienos varčios plotis: <sup>2)</sup>  
- 625÷1250 mm;  
- vienos varčios aukštis: <sup>2)</sup>  
- 1920÷2400 mm;  
- vienos varčios plotas: <sup>2)</sup>  
- 1,50÷3,00 m<sup>2</sup>;  
- dviejų varčių pirminės varčios plotis: <sup>2)</sup>  
- 535÷1073 mm;  
- dviejų varčių pirminės varčios plotas: <sup>2)</sup>  
- 1,25÷2,58 m<sup>2</sup>;  
- dviejų varčių antrinės varčios plotis: <sup>2)</sup>  
- 500÷1000 mm;  
- dviejų varčių pirminės ir antrinės varčios aukštis: <sup>2)</sup>  
- 1920÷2400 mm  
- dviejų varčių antrinės varčios plotas: <sup>2)</sup>  
- 1,20÷2,40 m<sup>2</sup>;  
<sup>2)</sup> - žiūrėti klasifikavimo ataskaitą Nr. 2020.10.22/1-CL-03 (2020.11.17).

Romas Skripka  
Sertifikavimo įstaigos vadovas  
2020-11-20